

2

Министерство образования и науки  
Краснодарского края  
Государственное бюджетное специальное  
(коррекционное) образовательное учреждение  
для обучающихся, воспитанников с ограниченными  
возможностями здоровья общеобразовательная  
школа № 9 VIII вида Краснодарского края  
350004, г. Краснодар, ул. Калинина, 233  
ИНН 2308074841 ОГРН 1022301195157  
КПП 230801001 ОКПО 52246809  
08.04.2015 № 118  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Председателю Западного окружного  
правления ВОИ г. Краснодара

В.Н.Васюковой

**О согласовании мер, обеспечивающих  
удовлетворение минимальных потребностей  
инвалидов, при создании доступной среды**

Уважаемая Валентина Сергеевна!

При проведении 16 марта 2015 года мониторинга доступности для инвалидов государственного бюджетного специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной школы № 9 VIII вида Краснодарского края (далее – объект), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 233, установлено, что объект доступен для инвалидов.

Доступность объекта для инвалидов-колясочников в полном объеме не представляется возможным по техническим причинам.

Статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что в случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

Прошу Вас согласовать меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов-колясочников:

1. Привести в соответствие действующим нормам пандус и поручни на лестнице.
2. Снизить уровень порогов на путях движения.
3. Вменить в должностные обязанности сотрудника объекта оказание ситуационной помощи.

Директор ГБС(К)ОУ школы № 9  
VIII вида Краснодарского края  
(должность)



[Signature]  
(подпись)

Т.В.Лесовая  
(Ф.И.О.)

Согласен с применением перечисленных мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов-колясочников.

Председатель Западного окружного  
правления ВОИ г. Краснодар  
(должность)

[Signature]  
(подпись)

В.Н.Васюкова  
(Ф.И.О.)

«08» апреля 2015 года





Директор БОУ  
БОУ школы № 9 г. Краснодара  
Краснодарская область

2016 года

**ПАСПОРТ**

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи**

**1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг**

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:  
*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 9 г. Краснодара*

2. Адрес объекта:  
*Российская Федерация, 350004, Краснодарский край, город Краснодар, Западный округ, улица Калинина № 233, угол улицы Тургенева № 21*

- 3. Сведения об объекте:
  - 3.1. Год постройки (введения в эксплуатацию) здания: *1917,*
  - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: *2012*
  - 3.3. Отдельно стоящее здание *1* этаж, *754,3* кв.м
  - 3.4. Часть здания *нет* этажей (или помещение на этаже), *нет* кв.м
  - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (*да*, *нет*); *5066,11* кв.м

4. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: *нет*.

Наименование предоставляемых услуг:  
*осуществление образовательной деятельности.*

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:  
с нарушением опорно-двигательного аппарата – 8,  
инвалиды-колясочники – 1,  
инвалиды по зрению – 0,  
инвалиды по слуху – 0.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов: 126  
инклюзивное образование – 0,  
на дому – 32,  
дистанционно – 0,  
другое – 0.

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**



№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «_»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	*
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	*
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	*

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/



		не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	*
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	*
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	+
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
-------	--------------------------	-----------------	---------------



1	2	3	4
1.	<b>Организационные мероприятия</b>		
1.1.	Создание рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности для детей-инвалидов	сентябрь	директор
1.2.	Освещение на сайте школы вопросов по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов	в течение года	делопроизводитель
2.	<b>Совершенствование уровня медико-социальной реабилитации детей-инвалидов</b>		
2.1.	Контроль мероприятий по реабилитации детей-инвалидов: медико-социальная реабилитация (ЛФК); психолого-педагогическая реабилитация (коррекционные занятия с логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом); социально-бытовая реабилитация (развитие навыков пользования бытовыми предметами, средствами технической реабилитации); творческая реабилитация (занятия в кружках, секциях и т.д.)	в течение года	классные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр, учитель физкультуры
2.2.	Проведение обучающих методических совещаний	2015-2016г.г.	заместитель директора по ВР

Члены комиссии:

Заместитель директора по воспитательной работе



Н.Н.Мамрук

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе



Т.А.Люлюк

Врач-педиатр



Т.И.Новикова

Социальный педагог



А.А.Брик

Ведущий специалист департамента образования администрации МО г.Краснодара



Е.А.Кириченко

Представитель общества инвалидов



Р.В.Штыря



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: ООО "Бюро" офис-сервис. ул. Ленинская, 10/обуч-ная библиотека в пер.  
 Место нахождения (адрес): г. Красноярск, Кедровый, 233  
 Форма собственности объекта: коммерческая  
 Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: \_\_\_\_\_

Количество этажей здания: 1, этаж расположения объекта: 1

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соотв.	вход на террит. ч/з ворота
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соотв.	
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	соотв.	
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		
рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и визуальной шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		
контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие		

К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		
уклон пандуса (высота / длина)	К	8%		
свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		
на высоте	К	0,7 м.		
на высоте	О	0,9 м.		
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%		
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		
Обозначение места специальным знаком:				
на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		
на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
ширина	К	не менее 1,0 м.		
уклон	К	не более 10%		
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие		
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.		
продольный уклон пути движения	К	не более 5%		
высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		
Открытая лестница:				



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие		
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие		
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие		
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		
- на высоте	К	0,7 м.		
- на высоте	О	0,9 м.		
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		

2.2. Вход

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	ширина	
- поручни на высоте	О, С	90 см.	есть, но фактически ширина	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	есть.	
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	есть.	
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	есть.	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	ширина	
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	есть.	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	есть.	
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	есть.	
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	ширина	
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	есть.	
- на высоте	К	0,7 м.	не есть	отсутствует
- на высоте	О	0,9 м.	есть.	
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	есть.	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	отсутствует.	не предусмотрено
Входная площадка				
- размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	есть.	
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	не есть.	ширина. Длина < 2 м.
- нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	есть.	есть более
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	не есть.	0,8 см. 1 створка
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	не есть.	0,7 см.
- контрастная маркировка прозрачных полотен верей	С	наличие	отсутствует.	не предусмотрено
- амбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	отсутствует	
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		
- контрастная маркировка прозрачных полотен верей	С	наличие		
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и п.	К	не менее 1,5 м.	есть.	



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>1</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Ширина прохода в помещении с оборудованием мебелью	К	не менее 1,2 м.	соот.	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соот.	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	не соот.	ок. 5 см.
Конструктивные элементы и устройства на путях движения, выступы:				
на стенах	С	не более 10 см.	соот.	
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соот.	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	отсутствует	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		
Поручни на высоте	О, С	90 см.		
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		
Активные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		
Активный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие		
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу <sup>3</sup> (в зону оказания услуги):				
Высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	отсутствует	без порогов
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		
на высоте	К	0,7 м.		
на высоте	О	0,9 м.		

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>1</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	отсутствует	без порогов
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	соот.	в месте кабрикета
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соот.	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	без порогов
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
Габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.		
Ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		
Тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		
Тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		
Напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		
2.4. Зона оказания услуги – этаж				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		для инвалидов
Размер места для инвалида-колясочника:				
при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.		
при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.		
Высота поверхности столов, прилавков, окошек и т.п.	К	не более 0,85 м.		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		



Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.д.	К	не более 0,85 м.	соот.	
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	соот.	
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	соот.	
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	соот.	
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	соот.	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	соот.	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	соот.	
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	соот.	
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	соот.	
<b>Входная дверь в номер:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соот.	
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соот.	
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	соот.	
<b>Туалет в номере (на этаже):</b>				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	соот.	
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соот.	
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соот.	
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соот.	
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	соот.	
<b>Обслуживание в кабинете:</b>				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соот.	1 место обслуживания

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соот.	
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соот.	
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соот.	
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соот.	
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соот.	
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 2</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	соот.	2 кабинеты для женщин
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	соот.	на оборудован, оборудованном барьером (соответствует)
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	соот.	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соот.	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соот.	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соот.	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	соот.	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	соот.	
<b>2.6. Средства информации – этаж 2</b>				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	отсут.	не оборуд.
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г	наличие	отсут.	не оборуд.
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	отсут.	не оборуд.
Речевые информаторы	С	наличие	отсут.	не оборуд.
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсут.	не оборуд.



3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения	-	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+
Средства информации	+	+	+	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Проектировать пандус в соответствии с нормами, установить пандус в соответствии с СП 13340.01.12, обеспечить доступность, установить пандус, обеспечить доступность. Рассмотреть возможность и рассмотреть иные средства доступности.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	обеспечить доступность пандусов.
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	при необходимости для обеспечения доступности установить пандус, оборудовать пандус для размещения колясок.
Средства информации	

«16» марта 2015 г.

Дата составления Паспорта  
Старший специалист I разряда отдела организации социального обслуживания  
семьи, детей и пожилых граждан УСЗН в городе Краснодаре  
Должность лица, составившего Паспорт

*М.В. Бертран*  
подпись

/Бертран М.В./  
Ф.И.О.

Составить ежемесячные отчеты в структурном Росст.